

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» июля 2025 г., 29250061000218706580

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



*Принят состав
вк. Направить
лен. + Исполнитель
+ Методическая +
Т.А.М.О.*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» августа 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2507/505-29/59-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, к. 1

(место составления предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического
визита от « 28 » июля 2025 г., № 2507/505-29/59-ВО/Р, учетный номер проверки 29250061000218706580.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Сошнев Иван Валерьевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Варавино – Фактория, Майская Горка, Исакогорского и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Архангельска Архангельской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Архангельская, г Архангельск, ул Силикатчиков, Дом 11

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" ИНН 2901034288, адрес регистрации юридического лица: 163060, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ОБВОДНЫЙ КАНАЛ, Д.2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» августа 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «25» августа 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

06 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В выходах на чердак не предусмотрены противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метров. Основание: п. 2(1), п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства

Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ); ч. 3. ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ); п. 7.6, п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительной документации, актов выполненных работ, сертификатов соответствия на противопожарные люки.

2. Не организовано проведение технического обслуживания системы передачи извещений о пожаре (СПИ) в соответствии с типовым регламентом, приведенном в таблице № 1 к ГОСТ Р 71554-2024 (по факту договора на техническое обслуживание СПИ, а также регламента технического обслуживания СПИ не представлено). Основание: п. 2(1), п. 54 ППР в РФ; ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 7.4.2, п. 7.4.5 ГОСТ Р 71554-2024 «Системы передачи извещений о пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

20.11.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Выкопировка из журнала эксплуатации систем противопожарной защиты, актов выполненных работ по ТО СПИ, результатов (актов, протоколов) проведенных испытаний СПИ, регламента ТО СПИ

3. Не обеспечено своевременное обслуживание внутреннего противопожарного водопровода (далее – ВПВ) с участием специализированной организации. Основание: п. 2(1), п. 50 ППР в РФ; ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 6.2.1 ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее - 59643-2021).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

20.11.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Договор на ТО внутреннего противопожарного водопровода, регламент ТО ВПВ, выкопировка из журнала эксплуатации систем противопожарной защиты, акт ТО ВПВ.

4. На кровле не предусмотрены ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Основание: п. 2(1) ППР в РФ; ч. 3 и ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 7.16 СП 4.13130.2013.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительной документации, актов выполненных работ, протоколов испытаний конструкций, фото-видеоматериалов.

5. Не обеспечен автоматический контроль исправности линии связи между компонентами системы пожарной автоматики (отсутствует контроль линии связи (питания) системы передачи извещений о пожаре с системой пожарной сигнализации (пожарным приемно-контрольным прибором). Основание: п. 2(1), п. 54 ППР в РФ; ч. 3 и ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 5 ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.17 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

20.11.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительной документации, актов выполненных работ, результатов (актов, протоколов) проведенных испытаний (инструментального обследования) систем противопожарной защиты

6. В здании с массовым пребыванием людей (в общежитии) кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты выполнены кабелями, которые выделяют коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении (по факту проложены кабеля FRLS, требуется прокладка кабелей с маркировкой FRHF). Основание: п. 2(1), п. 54 ППР в РФ; ч.3 и ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 2. ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 3.4. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 4.8 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительной документации, актов выполненных работ

7. Отсутствует панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты или самостоятельное низковольтное комплектное устройство с автоматическим вводом резерва для питания систем противопожарной защиты. Основание: ч. 3 и ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 5.2, п. 5.3, п. 5.4 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление исполнительной документации, актов выполненных работ.

8. Не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта, а именно: сведения о проведении технического обслуживания и перезарядки огнетушителей; о проверки (обработки) состояния огнезащитных покрытий; о проведении технического обслуживания, испытаний внутреннего противопожарного водопровода; о проведении технического обслуживания системы передачи извещений о пожаре; о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Основание: п. 17(1) ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

20.11.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

9. Лица (Шерстенников А.А. и Мартынов М.С.), ответственные за обеспечение пожарной безопасности в общежитии и на которые возложена трудовая функция по проведению противопожарных инструктажей с работниками и студентами общежития, не имеют квалификацию, соответствующую обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности (по факту документов, подтверждающих прохождение данными лицами обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, не предоставлено). Основание: ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 3 ППР в РФ; п. 7 Приложения № 1 к приказу МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (Приказ МЧС № 806).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Срок устранения нарушения:

20.11.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление документов, подтверждающих прохождение данными лицами обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

10. Лица на объекте допущены к работе без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (первичный, вводный и повторный противопожарные инструктажи проведены не в полном объеме). Основание: ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 3 ППР в РФ; п. 7, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 16 Приказа МЧС России № 806.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

20.11.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Журнал учета противопожарных инструктажей, список сотрудников и работников.

11. По окончании прохождения противопожарных инструктажей не проводится проверка соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарных инструктажей. Основание: ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 3 ППР в РФ; п. 20 Приложения № 1 к Приказу МЧС России № 806; п. 3 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 20 Порядка. Приказ федерального органа исполнительной власти 806 от 18.11.2021 'Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Проведение противопожарных инструктажей должно завершаться проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа.

Срок устранения нарушения:

20.11.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставление оценочной ведомости, тестов и т.п.

12. На путях эвакуации (в общих коридорах) на 1-м, 2-м, 3-м этажах используется напольное покрытие (ПВХ «TARKETT»), которое по показателю пожарной опасности «воспламеняемость» относится к классу В3 (сильновоспламеняемый материал). Указанный класс опасности превышает допустимые значения для покрытий пола на путях эвакуации (необходимо применять с классом не ниже В2 (умеренновоспламеняемый). Основание: ст. 13, ч. 6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 2(1), п. 25 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Применение декоративно-отделочных на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

01.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Акты выполненных работ, сертификаты соответствия на материалы, примененные для покрытия полов на путях эвакуации 1,2,3 этажей

13. Не организовано проведение испытаний клапанов пожарных кранов ВПВ на исправность с периодичностью 1 раз в 6 месяцев. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 7.1.1.2 3 ГОСТ Р 59643-2021.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

20.11.2025

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

- Предоставление результатов (актов, протоколов) проведенных испытаний
14. Не организовано проведение испытаний ВПВ на водоотдачу не реже двух раз в год (весной и осенью). Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 7.3.1 ГОСТ Р 59643-2021.
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
- Срок устранения нарушения:**
20.11.2025
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом № 123 от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее-ФЗ), а также одного из условий, указанных в ч.1 ст.6 ФЗ
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Представление результатов (актов, протоколов) проведенных испытаний

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Варамино – Фактория, Майская Горка, Исакогорского и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Архангельска Архангельской области по пожарному надзору) Сошнев Иван Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Сошнев Иван Валерьевич - Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Варамино – Фактория, Майская Горка, Исакогорского и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области (государственный инспектор города Архангельска Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 88182687119, e-mail: soshnev.i.v@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

